



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ДЗЕРЖИНСКОГО, ЮХНОВСКОГО,
ИЗНОСКОВСКОГО, МЕДЫНСКОГО И
МОСАЛЬСКОГО РАЙОНОВ**

ул. Демьяна Бедного д.2а, г. Кондрово,
Калужская область, 249833
телефон (48434) 4-64-67, факс (48434) 4-64-67

Заведующему МКДОУ детский сад
"Аленький цветочек"
п. Полотняный Завод
Илюхиной О.Н.

(Руководителю организации,
индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу)

На № 15.03.2023 № ГУ-ИСХ-17635
от _____

Уведомление № 39000 от 15.03.2023

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-08-22517 от 15.03.2023 оказана государственная услуга «Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение	ГУ МЧС России по Калужской области
Дата регистрации	15.03.2023
Номер реестровой записи	40-08-2023-003774
Собственник	Илюхина Ольга Николаевна
ИНН	400401685024
ОГРН(ИП)	-

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию	05.08.1983
Полное наименование объекта защиты	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Аленький цветочек" п. Полотняный Завод
Адрес объекта защиты	249844, обл. Калужская, р-н. Дзержинский, п. Полотняный Завод, ул. Молодежная, зд. 33

<p>пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией)</p>	<p>п.11 Таблица 1 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" Пункты 6.1.1-6.1.3, 6.6.1-6.6.3, 6.6.5, п. 1 Таблица А1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности»</p>
<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Выполняется</p> <p>Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</p>
<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Выполняется</p> <p>Пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p>

Начальник отдела

(должность руководителя
уполномоченного органа)

Светашов С.В.

(фамилия и инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1B274ECA72AB0FB4B40A9AC39D25784E
Владелец: Светашов Сергей Владимирович